



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP 11/0437 OPT

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

*Rohrabschottung „Bodenablauf Brandschutzset“*

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

*siehe Anlage zur Leistungserklärung*

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

*Wiederherstellung des permanenten Feuerwiderstandes von Decken in Massivbauweise, wo diese durch PP-HT Rohre durchdrungen werden.*

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

*TECE GmbH  
Hollefeldstraße 57  
48282 Emsdetten  
Deutschland  
Telefon +49 2572 928-0  
Fax +49 2572 928-124  
info@tece.de*

5. Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

*nicht zutreffend*

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

*System 1 und System 3*

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

*nicht zutreffend*

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

*Die notifizierte Stelle MPA Braunschweig, Kennnummer 0761, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 1 und 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:*

*- Bescheinigung der Konformität: Nr. 0761-CPD-0290 auf der Grundlage der ETA-11/0437, in Übereinstimmung mit ETAG 026, Ausgabe Januar 2008, TR 024, Ausgabe November 2006, berichtigt Juli 2009*



Die notifizierte Stelle MPA NRW, Prüfstelle 0432, hat das „Bodenablauf Brandschutzset K“ klassifiziert und Folgendes ausgestellt:

- Klassifizierungsbericht Nr. 210005767 MPA NRW

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Mechanische Festigkeit	NPD	ETA-11/0437
Brandverhalten (der Produktbestandteile): - Metallgehäuse - Kalziumsilikatplatte „ROKU V2“ - flexibles intumeszierendes Band „ROKU Strip“ - flexibles intumeszierendes Band „Kerafix Flexterm 100“	A1 A2 – s1, d0 E E	
Feuerwiderstand	EI 120-U/C	
Luft- und Wasserdurchlässigkeit	NPD	
Abgabe gefährlicher Stoffe	keine	
Nutzungssicherheit	NPD	
Schallschutz	NPD	
Energieeinsparung und Wärmeschutz	NPD	
Brauchbarkeit und Verwendungszweck	Typ Z <sub>1</sub> und Typ Z <sub>2</sub>	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

*Martin Krabbe, Leiter Technik*

(Name und Funktion)

*Ralf Sibum, Leiter Qualitätssicherung*

(Name und Funktion)

*Emsdetten, 20.6.2013*

(Ort und Datum) (Unterschrift)

*Emsdetten, 20.6.2013*

(Ort und Datum) (Unterschrift)



## Anlage zur Leistungserklärung

DOP 11/0437 OPT

Artikelnummer	Name (in ETA 11/0437)	Produkt
660006OPT	Bodenablauf Brandschutzset K	Brandschutzset Optima FireStop EI 120 DN 50

*Martin Krabbe, Leiter Technik*

(Name und Funktion)

*Ralf Sibum, Leiter Qualitätssicherung*

(Name und Funktion)

*Emsdetten, 20.6.2013*

(Ort und Datum)

(Unterschrift)

*Emsdetten, 20.6.2013*

(Ort und Datum)

(Unterschrift)